

6. Гарантии изготовителя

6.1 Производитель гарантирует работоспособность и заявленный функционал при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения установленных указанными техническими условиями.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации контроллеров 18 месяцев с момента приобретения у изготовителя или официального представителя.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления контроллера. По истечении гарантийного срока хранения начинает использоваться гарантийный срок эксплуатации, не зависимо от введения контроллеров в эксплуатацию.

6.3 В течении гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует, или заменяет неисправный контроллер и его составные части по предъявлении гарантийного талона.

6.4 Гарантии производителя снимаются, если контроллер имеет механические повреждения или следы неправильной эксплуатации.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) контроллера управления **SMC-AD-MB-01**

Заводской № _____ Дата изготовления _____

Приобретен _____

Заполняется реализующей организацией

Введен в эксплуатацию _____

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Подпись руководителя ремонтного предприятия

М.П.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВЫМИ КОНДИЦИОНЕРАМИ ПО ПРОТОКОЛАМ MODBUS / MQTT

SMC-AD-MB-01

Формуляр

1. Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на контроллер.

1.2 Сохраняйте данный формуляр.

2. Основные сведения

2.1 Основные сведения о контроллере приведены в таблице 1.

Таблица 1

Напряжение питания интерфейсной части	5 В – 15 В постоянного тока (от внутреннего блока кондиционера)
Потребляемая мощность	0,25 Вт
Индикация режимов работы	Светодиод
Интерфейс внутреннего блока кондиционера	UART
Интерфейс проводной связи	RS485 (Modbus RTU)
Интерфейс беспроводной связи для конфигурирования	WiFi 802.11b/g/n
Изготовлен ИП Кузин Александр Владимирович	
Дата изготовления	“ ____ ” _____ 20 ____ г.
Заводской номер	

2.2 Сведения о сертификации

2.2.1 Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ЕАЭС N RU Д- RU.РА07.В.10362/25, зарегистрированная ИП Кузин Александр Владимирович со сроком действия до 17.08.2030

3. Комплектность

3.1 Состав комплекта контроллера приведен в таблице 2

Таблица 2

Наименование	Кол-во
Контроллер SMC-AD-MB-01	1 шт.
Комплект интерфейсных кабелей	1 компл.
Формуляр	1 шт.
Руководство по монтажу и эксплуатации	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Примечания Документы в электронном виде, включая Декларацию о соответствии и расширенную версию Руководства по монтажу и эксплуатации доступны на сайте производителя по адресу: http://www.smartcontrollers.ru	

4. Свидетельство об упаковывании и проверке

Контроллер SMC-AD-MB-01 заводской № _____

4.1 Протестирована работоспособность		_____
		(дата)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)
4.2 Укомплектован и упакован		_____
		(дата)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

5. Свидетельство о монтаже и вводе в эксплуатацию

Контроллер SMC-AD-MB-01 заводской № _____

5.1 Подключен к внутреннему блоку кондиционера		_____
		(дата)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)
4.2 Передан в эксплуатацию		_____
		(дата)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)